

**MPTEC ENTERPRISE** (001167291-D)

BB-00-15, JALAN ANGSANA 8, TAMAN BUKIT ANGSANA,
OFF JALAN CHERAS KAJANG, HULU LANGAT,
43200 CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN.

TEL: 019-3151942, 019-3150950, 019-3147929 Fax: 03-91014232

e-mail: mptech.enterprise@gmail.com, vtecfan97@yahoo.com

KEM. KEW: 357-01019306 TARAF BUMIPUTERA. CIDB: 0120100203-WP127803

GST NO. 000344547328

Ruj Kami : SH(MPC021)021/21
Tarikh : 2 February 2021

Pengarah
Bahagian Teknikal
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
(u.p :En Mohd Faizzul Shahir)

Tuan,

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 1 UNIT SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS PISAH BERKEUPAYAAN 3.0HP DI PEJABAT PENTADBIRAN TINGKAT 1 BLOK PRODUKTIVITI, IBUPEJABAT PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA
MODEL: ALC30B-AFAA S/N: 1999294200391

Berhubung perkara di atas, berikut adalah sebutharga dari pihak kami untuk pertimbangan pihak tuan:

Bil	Keterangan	Unit	Kuantiti	Kadar Harga(RM)	Jumlah Harga (RM)
1.	Membersihkan cooling dan condenser coil menggunakan bahan kimia	Unit	1	360.00	360.00
2.	Mengganti Running capacitor 60uf	Unit	1	145.00	145.00
3.	Mengganti compressor terminal lead cable	Unit	1	95.00	95.00
4.	Mengimpal dan menguji kebocoran purge dan flush system menggunakan nitrogen	Lot	1	180.00	180.00
5.	Menghampagas dan mengisi gas R-22 sehingga penuh termasuk menguji jalan untuk system penyaman udara berkenaan	Lot	1	260.00	260.00
Jumlah Harga					1040.00

Ringgit Malaysia: Satu Ribu Empat Puluh Sahaja.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,


Shahril Jasman Abu Bakar
Pn. Pengurus
Mptec Enterprise



V-COVER COMMUNICATIONS (00115736-K)

B-G-01 Block B, Desa Temenggung, 68100 Batu Caves, Selangor.
H/P: 019-3153592 Tel: 03-61856762 Fax: 03-61878117
E-mail: Nascom72@streamyx.com

To : Bahagian Teknikal,
Perbadanan Produktiviti Malaysia,
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Your Ref :
Our Ref : VCC/MPC 005/21
Date : 02/02/21

ITEM	DESCRIPTIONS	QTY	UNIT PRICE (RM)	AMOUNT (RM)
	PEJABAT PENTADBIRAN TINGKAT 1 PRODUKTIVITI, IBUPEJABAT PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA MEMBAIKPULIH UNIT HAWA DINGIN SPLIT UNIT <u>ALC30B-AFAA S/N: 1999294200391</u>			
1.	Membersihkan cooling dan condenser coil menggunakan bahan kimia	1	420.00	420.00
2.	Mengganti Capacitor 60uf	1	180.00	180.00
3.	Mengganti compressor terminal lead	1	120.00	120.00
4.	Mengimpal dan menguji kebocoran purge dan flush system menggunakan nitrogen	1	200.00	200.00
5.	Menghampagas dan mengisi gas R-22 sehingga penuh termasuk menguji jalan unit untuk system penyaman udara berkenaan	1	280.00	280.00
			TOTAL	1200.00

Thanks you,
For V-COVER Communications.


MOHD. NASIR B. SABAR

Ruj.Kami ; SHRH 005/20
Tarikh ; 02 February 2021

Pengarah
Bahagian Teknikal,
Perbadanan Produktiviti Malaysia,
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Tuan,


**SEBUTHARGA MEMBAIKPULIH 1 UNIT SISTEM PENGHAWA DINGIN 3.0HP IBUPEJABAT
PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA**

Berhubung dengan perkara di atas, berikutan sebutharga dari pihak kami untuk tuan pertimbangkan.

Item	Perihal	Harga (RM)
1.	<u>PEJABAT PENTADBIRAN TINGKAT 1</u> - Membersihkan cooling dan condenser coil menggunakan bahan kimia - Mengganti capacitor 60uf - Mengganti compressor terminal lead - Mengimpal dan menguji kebocoran purge dan flush system menggunakan nitrogen - Menghampasgas dan mengisi gas R-22 sehingga penuh termasuk menguji jalan unit untuk system penyaman udara berkenaan	420.00 180.00 100.00 200.00 350.00
Jumlah		RM 1250.00

Jumlah Tawaran ; Ringgit Malaysia: Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sahaja.

Sekian, Terima kasih

Yang benar

Pengurus
Roslan b. Majid



MPTEC

ENTERPRISE (001167291-D)

BB-00-15, Jalan Angsana 8, Taman Bukit Angkara,
Off Jalan Cheras Kajang, Hulu Langat,
43200 Cheras, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 019-3151942, 019-3150950, 019-3147929 Fax: 03-91014232
KEM. KEW: 367-01019306 TARAF BUMIPUTERA
CIDB: 0120100203-WP127803
E-mail: mpotech.enterprise@gmail.com, vtecfan97@yahoo.com

No. 17854

Date: 1/2/2021

Customer MPC	Servicemen 1. SHAHAIL 2. HARIZ 3. 4.																																																																																																		
Address PETALING JAYA,																																																																																																			
Telephone SELANGOR DARUL EHSAN.																																																																																																			
Model ALC30B - AF4A	Time arrived																																																																																																		
Serial Number 19992942 00391	Time completed																																																																																																		
Description of work * Pejasat pentadbiran tingkatan 1 blok Produktiviti. - unit motor perlu diganti. - kapasitor rosak perlu diganti. - terminal cable compressor rosak perlu diganti.	Checklist Airconditioner <table border="0"><tr><td>☐</td><td>Voltage</td><td>_____</td><td>V</td></tr><tr><td>☐</td><td>Amperage</td><td>_____</td><td>A</td></tr><tr><td>☐</td><td>Suction</td><td>_____</td><td>Psi</td></tr><tr><td>☐</td><td>Air Filter</td><td>_____</td><td>Psi</td></tr><tr><td>☐</td><td>Discharge</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Fan Motor</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Thermostat</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Compressor</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Remote Control</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Overload</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Contractor</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Autotrans</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Drip Pan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Water Flow</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>V - Belts</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Gas Leaks</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>General Cleaning</td><td></td><td></td></tr></table> Refrigerator <table border="0"><tr><td>☐</td><td>Timer</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Sheath Heater</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>F. Frame Heater</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Fan Motor</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Compressor</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Thermostat</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Lamp Bulb</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Drain Funnel</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Switch</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Gas Leak</td><td></td></tr></table>	☐	Voltage	_____	V	☐	Amperage	_____	A	☐	Suction	_____	Psi	☐	Air Filter	_____	Psi	☐	Discharge			☐	Fan Motor			☐	Thermostat			☐	Compressor			☐	Remote Control			☐	Overload			☐	Contractor			☐	Autotrans			☐	Drip Pan			☐	Water Flow			☐	V - Belts			☐	Gas Leaks			☐	General Cleaning			☐	Timer		☐	Sheath Heater		☐	F. Frame Heater		☐	Fan Motor		☐	Compressor		☐	Thermostat		☐	Lamp Bulb		☐	Drain Funnel		☐	Switch		☐	Gas Leak	
☐	Voltage	_____	V																																																																																																
☐	Amperage	_____	A																																																																																																
☐	Suction	_____	Psi																																																																																																
☐	Air Filter	_____	Psi																																																																																																
☐	Discharge																																																																																																		
☐	Fan Motor																																																																																																		
☐	Thermostat																																																																																																		
☐	Compressor																																																																																																		
☐	Remote Control																																																																																																		
☐	Overload																																																																																																		
☐	Contractor																																																																																																		
☐	Autotrans																																																																																																		
☐	Drip Pan																																																																																																		
☐	Water Flow																																																																																																		
☐	V - Belts																																																																																																		
☐	Gas Leaks																																																																																																		
☐	General Cleaning																																																																																																		
☐	Timer																																																																																																		
☐	Sheath Heater																																																																																																		
☐	F. Frame Heater																																																																																																		
☐	Fan Motor																																																																																																		
☐	Compressor																																																																																																		
☐	Thermostat																																																																																																		
☐	Lamp Bulb																																																																																																		
☐	Drain Funnel																																																																																																		
☐	Switch																																																																																																		
☐	Gas Leak																																																																																																		

Technician signature

Date:

Time:

Customer signature

Date: 1/2/2021 Time:

For Office use Only

☐ Under Warranty
☐ Over Warranty
☐ Service Contract